

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Пролетарскому округу)
300001, Тульская область, г. Тула, ул. Марата, д. 29, тел.: (4872) 42-60-27, факс: (4872) 42-60-28

Предписание № 181/1/1-3.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя общеобразовательная школа г. Тулы»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора (по Пролетарскому округу) по пожарному надзору № 181 от « 21 » ноября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 12 декабря 2017 г. по 10 ч. 00 мин. 14 декабря 2017 г., проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) Афониним Константином Андреевичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя общеобразовательная школа г. Тулы», расположенного по адресу: г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 29

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с и.о. директора Китаевой Надеждой Геннадьевной, заместителем директора по АХР Куренковым Михаилом Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено содержание ограждения на крыше в исправном состоянии.	ППР в РФ п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	04.06.2018 года	
2.	Не обеспечен выход в чердак через противопожарные двери 2-го типа.	СНиП 21-01-97* п. 8.4* Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.	04.06.2018 года	
3.	Не обеспечено здание планами эвакуации соответствующими	ППР в РФ п. 7 На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже	04.06.2018 года	

проектной документации на здание.	для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. ГОСТ Р 12.2.143-2002		
-----------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
 (по Пролетарскому округу)
 (государственный инспектор
 (по Пролетарскому округу) по пожарному надзору)
 капитан внутренней службы
 Афонин К.А.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 14 » декабря 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):

И.о. директора Китаева Надежда Геннадьевна
 (должность, фамилия, инициалы)



« 14 » декабря 20 17 г.